

# 令和3年2月の工事案内



節分が過ぎ立春を迎え、寒さの中にも少しずつ春の訪れを感じられるようになりました。

近隣の皆様には、日頃よりご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。

防災公園工事・基盤整備工事ともに、安全を第一に進めて参ります。

まだまだ新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております。皆様十分お気をつけ下さい。

## 2月の主な工事


- 公園工事
  - ◆ 防災公園: 園路広場整備、井戸、柵、植栽工事
  - ◆ 多目的広場: 造成、排水、園路広場整備、管理、サービス施設、柵、植栽工事
  - ◆ 南西法面部: フロック積擁壁、法面保護、排水、道路工事
- 基盤整備工事
  - ◆ 公益的施設用地: 柵工事

○1月の作業時間内(8:00~18:00)における騒音・振動の平均値は次の通りでした

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
騒音平均(dB)	58	57	57	58	67	52	55	(騒音規制値L5:85dB)
振動平均(dB)	42	44	43	42	42	43	44	(振動規制値L10:75dB)

※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります

### 工事区域全体



● 騒音・振動計設置位置

### 1月の工事状況

#### 公園1



**※騒音・振動重点管理**  
開発事業区域に7か所設置された騒音・振動計にて日々管理を行ってまいります。